

Checklista för tillgänglighet

till lokaler och evenemang

Checklistan ska alltid medfölja redovisning av bidrag från Kulturnämnden

De evenemang som Kulturnämnden stödjer ska vara så tillgängliga som möjligt för människor med funktionshinder. Kontrollera den lokal ni väljer ur tillgänglighetssynpunkt. Till er hjälp finns det en Tillgänglighetsguide till kultur, idrott och fritid i Uppsala kommun, se www.uppsala.se/tillganglighetsguiden

Lokal

Evenemangets eller verksamhetens namn.....

Sätt kryss i de rutor som stämmer med påståendet



Tillgängligt för rullstolsburna

En rullstolsburn person tar sig in i och kan röra sig i lokalen utan hjälp.

- dörröppningsfunktion finns
- trappor saknas eller ramp finns, lutar högst 5 grader
- inga trösklar eller nivåskillnader högre än 2,5 cm
- handikapphiss finns när lokalen har flera plan
- dörröppningarna är minst 84 cm breda



Tillgängligt för rullstolsburna med assistans

En rullstolsburn person tar sig in i och kan röra sig i lokalen med viss hjälp

- max ett trappsteg på högst 10 cm
- ramp som är längre än 5 m och lutar mer än 5 grader
- trösklar högre än 2,5 cm men mindre än 10 cm
- ingen dörröppningsfunktion
- dörröppningarna är minst 80 cm breda
- hiss finns när lokalen har flera plan



Otillgängligt för rullstolsburna

En rullstolsburn person kan inte komma in i och röra sig i lokalen eller hela lokalen är inte åtkomlig

- hiss saknas när lokalen har flera plan
- trappa vid entrén och ramp saknas
- dörröppningar mindre än 80 cm breda

Nästa sida →



Handikapphiss finns

- lokalen har hiss anpassad för rörelsehindrade
- golvytan är större än 2,10 x 1,10 m
- hissdörren har öppningsfunktion
- "stannsignal" finns och dörr på kortsidan



Hiss finns

- lokalen har liten hiss
- golvytan är mindre än 2,10 x 1,10 m
- hissdörren saknar öppningsfunktion
- hissen har dörr på långsidan



Handikapparkering finns

- handikapparkering finns intill lokalen
- parkeringsplats högst 25 m från entrén
- parkering sida vid sida: minst 4,2 m bred
- parkering längs med trottoar: minst 7 m lång



Handikapptoalett finns

- lokalen har toalett som är tillgänglig för rörelsehindrade
- toaletten har larm, upphöjd toaletsits och uppfällbart armstöd
- dörröppningen är minst 80 cm bred



Toalett finns

- toalett finns men uppfyller inte kraven för handikapptoalett

Nästa sida →



Tillgängligt för synskadade

- trappor har kontrastmarkeringar både vid övre och nedre trappsteget eller hela lokalen är i markplan
- belysningen är bra och bländfri
- fria gångytor
- väggar, dörrar och pelare eller golv har kontrastfärger
- utomhusanläggningar har reception och orienteringstavla
- det är lätt att komma fram i lokalen



God miljö för hörselskadade

- lokalen har fast hörslinga
- lokalen har hjälpmedel för att förbättra miljön för hörselskadade



Handikappanpassad telefon finns

- lokalen har telefonautomat som kan nås från rullstol



Telefon finns

- lokalen har telefonautomat eller telefon som går att låna efter förfrågan
- telefonen har hörförstärkare

Information för allergiker och astmatiker

- lokalen är fri från djur, växter eller heltäckande textilmattor