



Uppsala kommun

Samråd om detaljplan för del av kvarteret kandidaten i Uppsala kommun, Uppsala län

Kommunens ärendenummer: PBN 2021-001334

Redogörelse för ärendet

Kommunen har översänt rubricerat detaljplaneförslag för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt samråd om undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken. Detaljplanen utförs med standardförfarande.

Syftet med planförslaget

Syftet med detaljplanen är hantera den ökade efterfrågan på el i Uppsala genom att möjliggöra att nuvarande transformatorstation inom fastigheten Kåbo 3:8 ersätts av en ny station med bättre kapacitet.

Överensstämmelse med översiktsplanen

Markanvändningen överensstämmer med översiktsplanens intentioner för området.

Undersökning

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att rubricerad detaljplan inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken.

Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL

Hälsa och säkerhet

Buller

Av planhandlingarna framgår att en bullerutredning har tagits fram där beräkningar gjorts på ett testområde med liknande förutsättningar som vid aktuell fastighet. Bullerberäkningar visar att ljudnivån som högst uppgår till 39 dBA vid närliggande bostäder. Detta innebär att riktvärdet

om 35 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid överskrids. Med lämpliga åtgärder bedöms dock riktvärdet kunna klaras. För att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas i samband med byggnation anser Länsstyrelsen att en planbestämmelse bör införas på plankartan som reglerar att 35 dBA ekvivalent ljudnivå nattetid inte ska överskridas.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av planhandläggare Märta Alsén med planhandläggare Anna Silver som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Carl Hellström från miljöskydds-enheten medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.