

Norra torrdammen (ARO 2).
Fördes med tät botten och avstängningsventil.
Maximalt utflöde till ledningsnät 75 l/s.

Yta som kan nyttjas för skyltishantering

Lokaligatan avvattnas via brunnar vars ledning mynnar i torrdammen. Delar av gatan avvattnas yttligt mot släpp för vidare, yttlig avrinning mot torrdammen.

Malmvågsvägen

Förskola
Dagvatten hanteras i gräsbevuxet makadammagasin. Bräddning sker mot gräsdike längs Malmvågsvägen.

Södra torrdammen (ARO 1).
Fördes med tät botten och avstängningsventil

Samtliga radhus- och villatomter:
Dagvatten hanteras i stenkista på tomternas baksida. Varje tomt får en dagvattnenservis. Vid stora flöden avvattnas tomterna via gator eller gräsdike längs med Malmvågsvägen till torrdrämningsområde inom respektive avrinningsområde.

Gatans nordöstra del avvattnas via brunnar som mynnar i gräsbevuxet makadamstråk. Makadamstråket bräddar mot torrdrämningsområde. Gatusträckning utan makadamstråk avvattnas yttligt mot gräsbevuxna makadamstråk, som sedan bräddar mot torrdrämningsområdet.

Gårds- och lektyr i ARO 1:
Dagvatten hanteras i makadamstråk. Delar av makadamstråket anläggs med tät botten beroende på om de mottar gatudagvatten eller ej, se PM.

Lokaligatan avvattnas via brunnar vars ledning mynnar i makadamstråk. Makadamstråk bräddar mot torrdrämningsområdet.

Gator längs med radhusområdets södra sida avvattnas via brunn och ledning till torrdrämningsområdet. Alternativt via brunn, ledning och makadamstråk till torrdrämningsområdet.

Villatomter mot grönområde i norr.
Vid stora flöden avvattnas tomternas baksida yttligt mot grönområde och dike. Vid stora flöden avvattnas tomternas framsidor yttligt mot gatan.

Lektyr

Dagvatten hanteras i infiltrationsyta. Vid stora flöden sker avrinning mot gräsbevuxet makadammagasin samt torrdrämningsområde.

Gatan avvattnas yttligt mot gräsbevuxet makadammagasin i släpp. Makadammagasinet bräddar via dike mot torrdrämningsområdet.

Makadamstråk i lägpunkt mellan tomterna, med dräneringsledning kopplad mot dagvattenledning i gatan.

Norra flerfamiljshusen inkl. parkeringar.
Dagvatten hanteras i planteringar.
Vid stora flöden avrinner dagvattnet yttligt mot gatan alt. mot makadammagasin under områdets västra parkering.

Väg 290

Södra flerfamiljshusen inkl. parkeringar.
Dagvatten hanteras i planteringar.
Vid stora flöden avrinner dagvattnet yttligt mot gatan alt. mot avskärande dike som leder vidare mot lägpunktsstråk bakom villatomterna till torrdrämningsområdet.

Radhusomter mot väg 290
Vid stora flöden avvattnas tomternas baksida yttligt mot makadamstråk med dräneringsledning, vilken mynnar i makadamstråket eller brunn och ledning som löper längs med gatan. Makadamstråket och ledningarna bräddar mot torrdrämningsområdet. Vid stora flöden avvattnas tomternas framsidor mot gatan.



FÖRKLARINGAR

- DAGVATTENLEDNING
- DAGVATTENBRUNN
- KUPOLBRUNN
- RINNRIKTNING
- GRÄSBEVUXET MAKADAMMAGASIN
- STENKISTA
- AVSKÄRANDE DIKE/LÄGPUNKTSSTRÅK
- VATTENDELARE
- MAKADAMSTRÅK MED DRÄNERINGSLEDNING
- GRÄSDIKE
- PLANTERING

19U1620
Vattholma Edshammar 9:1

