

Interpellation om otjänligt dricksvatten Björklinge, Läby och Skuttunge under 21Q1.

2021-03-17 skickade Uppsala Vatten ut ett viktigt meddelande till allmänheten om att dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge visade på för höga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH). PAH är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt” [och är cancerframkallande i höga halter].

Tjugotre dagar senare hävdades rekommendationen och befolkningen fick veta att: ” Slutsatsen är att föroreningen kommer från en äldre typ av gjutjärnsledning som har ett invändigt rostskydd [bitumen] som har skadats i samband med en vattenläcka i december.”

Ledningarna i fråga blev utbytta efteråt. Ärendet hanterades även av Uppsala Kommuns miljöförvaltning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S):

- Vilka undersökningar har kommunen gjort för att utesluta att Uppsala Vatten själv eller deras underentreprenör orsakade de för höga halter av PAH (tex i samband med reparationen av vattenläckan under december 2020, genom att hetta upp gjutjärnsledningar med invändigt rostskyddsmedel bitumen)?
- Har kommunen säkerställt att invånarna fått kännedom om de hälsorisker de utsatts för?
- Har Uppsala Vatten kompenserat de boenden för a) hälsorisker de har utsatts för och b) tjugotre dagar med tankbil till följd av ”otjänligt” dricksvatten?
- Vilka förbättringsåtgärder har kommunen tagit för att förebygga och eventuellt hantera liknande framtida situationer?

Uppsala 13 juni 2023

Wouter Voortman
Ersättare, Sverigedemokraterna