

Guide - riskbedömning och kontrollplan

Det här dokumentet hjälper dig att ta fram en riskbedömning och ett genomarbetat förslag till kontrollplan.

Först gör du riskbedömningen

Namnge alla medverkande aktörer i riskbedömningen.

- Fastighetsbeteckning
- Byggherre
- Kontrollansvarig
- Projektör
- Entreprenör

Använd miniriskmetoden

1. Identifiera riskerna
2. Uppskatta sannolikheten (SAN) i skala 1–5.
3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (KON) i skala 1–5.
4. Räkna ut riskvärdet (RV) genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens.

Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	4	5	20
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	2	4	8
Risk att			

5. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är värda att arbeta vidare med.
Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15–25) och gula (värde 8–12) områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1–6). Bedömning ska alltid göras även om tillexempel risken har låg sannolikhet.

Riskmatrisen	Osannolikt = 1	Avlägsen = 2	Möjlig = 3	Trolig = 4	Mycket trolig = 5
Katastrofal = 5	5	10	15	20	25
Mycket allvarlig = 4	4	8	12	16	20
Allvarlig = 3	3	6	9	12	15
Marginell = 2	2	4	6	8	10
Obetydlig = 1	1	2	3	4	5

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange beteckning på den som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Risk	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	Linus Entreprenör
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	Kontroll fall mot golvbrunn	David Fransson

Kontrollplanen blir projektets åtgärdslista

Information om projektet.

- Fastighetsbeteckning
- Beräknad start- och sluttid för åtgärden. Ett startbesked för anmälningsskyldiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Bygglov ska ha påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, räknat från den dag då beslutet vann laga kraft.
- Entreprenadform
 - Entreprenör
 - Bygger i egen regi
- Byggherrens namn och kontaktuppgifter
- Vem som har upprättat kontrollplanen
- Vilken åtgärd det gäller
- Eventuell kontrollansvarigs namn och kontaktuppgifter
- Eventuella projektörer, ange namn, kontaktuppgifter, företag samt vad de är anlitade för att göra
- Eventuella entreprenörer, ange namn, kontaktuppgifter, företag samt vad de är anlitade för att göra

Kontrollpunkter

För över åtgärderna från riskbedömningen till din kontrollplan och fyll i resterande delar av kontrollplanen.

Risk	Åtgärd	Ansvar
Risk att virke som byggs in har hör fuktkvot	Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen	Linus, entreprenör
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet	Kontrollera fall mot golvbrunn	David Fransson

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört

VAD kontrollen avser	VEM kontrollerar	MOT vad kontroll utförs mot	HUR kontrollen ska utföras	NÄR kontrollen utförs samt signatur av den som kontrollerat	UTFALL och DOKUMENTATION, eventuell anmärkning och åtgärd
Väderskydda byggmaterial på byggarbetsplatsen	Linus entreprenör	Fuktsäkerhets- beskrivning	Okulärt och stickprovs- kontroll med fuktkvots- mätare		
Kontrollera fall mot golvbrunn	David Fransson	Detaljritning	Mätning av fall		

Så fyller du i fälten

- **Vad** - Vad ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
- **Kontrollant** - Vem ska utföra kontrollen? E = Entreprenör som utför arbetsmomenten
S = Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt B = Byggherre
- **Kontrollerad mot vad** - Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
- **Hur** - Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
- **I vilket skede ska kontrollen utföras?**
- **Hur ska kontrollen dokumenteras?**

Intygande och signering

Under och/eller efter projektet ska kontrollplanen signeras av byggherre och eventuell kontrollansvarig. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförd och stämmer med gällande lagstiftning.