

Egenkontroll av din avloppsanläggning

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är den kontroll som du själv gör av din avloppsanläggning. Du som fastighetsägare har ett ansvar att utföra regelbunden kontroll av din anläggning. Det gäller även om du har tecknat ett serviceavtal för din anläggning. Vad som ingår i egenkontrollen bör du ha fått information om i samband med att din anläggning installerades.

Varför ska man göra egenkontroll?

Syftet med egenkontrollen är att säkerställa att driften fungerar. Det inkluderar de generella observationerna att inget larmar, låter eller luktar konstigt samt de mer ingående kontroller som bör utföras cirka 2–4 gånger per år. Det är även viktigt att notera att du har utfört din egenkontroll. Du kan använda checklistan när du gör din egenkontroll. Spara den så att det kan visas upp om miljöförvaltningen efterfrågar det inför tillsyn.

Tillsyn

Miljöförvaltningen gör regelbunden tillsyn av din anläggning. Vid besöket kontrollerar vi anläggningens funktion. Du som fastighetsägare får frågor om hur egenkontrollen har utförts och om det finns serviceavtal för anläggningen. Om det finns ett egenkontrollprogram eller serviceavtal för din anläggning ska du skicka in det till miljöförvaltningen inför besöket. Om du inte har ett dokument för egenkontroll kan du använda dig av checklistan och skicka in till miljöförvaltningen.

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00

Måndag–fredag 8.00–17.00

E-post: miljoforvaltningen@ uppsala.se

Postadress: Uppsala kommun

Miljöförvaltningen

753 75 Uppsala

[upsala.se/miljoforvaltningen](https://www.upsala.se/miljoforvaltningen)

Detta bör du som fastighetsägare kontrollera på din avloppsanläggning

När du har gjort kontrollen skriver du datum samt eventuella kommentarer om egenkontroll i den medföljande checklisten.

Du utför i första hand de egenkontrollåtgärder som leverantören av din anläggning föreskriver. Om egenkontrollprogram från leverantör saknas används nedanstående protokoll.

Allmänna observationer

Det här bör du kontrollera ofta. Om du upptäcker att något är fel bör du kontrollera det närmare och/eller kontakta din teknikleverantör.

Kontrollera att

- det inte kommer stark lukt från anläggningen.
- det inte kommer några konstiga/ovanliga ljud från anläggningen.
- det inte är något som larmar.
- det inte sker någon bräddning och att det rinner vatten på fel ställen.

Slamavskiljare/slamtömning

Slamavskiljning kan både vara integrerad i verket eller separat beroende på typ av anläggning. Det vanligaste är att slamtömning sker en gång per år.

Kontrollera att

- slamtömning har utförts enligt rätt intervall.
- slamnivån är normal och att det inte finns något flytslam i den sista kammaren.

I verket/anläggningen

Kontrollera att

- anläggningen har ström och att larmet fungerar.
- det inte är höga nivåer i verket och att det inte finns några tecken på bräddning.
- utgående vatten är klart.
- om det finns fällningskemikalier ska du också kontrollera att det finns kemikalier tillgängligt och att förbrukningen verkar rimlig.

När du är klar bör du alltid kontrollera att lock och låsning på anläggningen är intakta.

(Ange ja/nej för de allmänna observationerna och kommentera om det funnits avvikelser)

Fastighetsbeteckning

[illegible]