

## Enskilt avlopp – att sköta om ett minireningsverk

*Som fastighetsägare ansvarar du för att minireningsverket fungerar som det ska. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden, reningen blir bättre och både du och miljön blir vinnare.*



Minireningsverk. Bild från avloppsguiden.se.

### **Checklista för service och kontroll**

Service eller annan fackmannamässig skötsel ska ske regelbundet enligt ditt avloppstillstånd från miljöförvaltningen. Det kan vara bra att ha ett serviceavtal med ett företag som är specialiserat på just ditt reningsverk.

Dokumentera drift, skötsel och påfyllning av kemikalier. Spara dokumentationen för egen del och inför framtida kontroller av miljöförvaltningen. Kontakta gärna din leverantör om du inte har ett serviceprotokoll att fylla i.

Kontrollera regelbundet att slammängden inte går över inlopp eller utlopp, och att samtliga rörliga delar i verket fungerar.

### **Larm**

Det ska finnas ett larm som signalerar om minireningsverket inte fungerar som de ska. Kontrollera dagligen att larmet fungerar.

## **Kemikalier**

Kontrollera att fällningskemikalier finns och att de fylls på enligt ditt avloppstillstånd. Kemikalieförbrukningen ska vara anpassad till vattenförbrukningen. Inkommande vattenkvalitet har också betydelse för kemikalieförbrukning och kravet på rening. Ha koll på bytesintervall och kontrollera bäst före datum.

## **Slamtömning**

Uppsala Vatten ansvarar för slamtömning. Du som fastighetsägare ansvarar för att vägen fram till slamtömningsplatsen är bred, körbar och har en skylt som visar var tömning ska ske. Det ska också finnas en tydlig instruktion till den som slamtömmer var slamtömning ska ske i minireningsverket, till exempel en pil med texten "slamtöm här". Ett minireningsverk ska normalt sett återfyllas med vatten efter slamsugning.

## **Extra reningssteg**

Det är viktigt att veta var avloppsvattnet tar vägen efter rening. Det kan till exempel gå ut i ett dike, i en infiltration eller i en dagvattenledning. Om reningsverket inte renar som det ska kan det märkas på utsläppsplatsen. Vattnet ska vara luktfritt och klart. Du kan ha ett extra reningssteg för smittämnen efter reningsverket, eller integrerat i reningsverket. Det kan till exempel vara en uv-lampa, ett kalkfilter, ett sandfilter, en liten markbädd eller en infiltration.

## ***Vill du veta mer***

Mer information finns att läsa på [www.uppsala.se/minireningsverk](http://www.uppsala.se/minireningsverk)

## ***Kontakta miljöförvaltningen***

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00

E-post: [miljoforvaltningen@upsala.se](mailto:miljoforvaltningen@upsala.se)