

## أفرغ ونظف الصهاريج غير المستخدمة

إن كان الخزان وخط الأنابيب الخاصين بمواد قابلة للاشتعال سيُخَرَّجان من الخدمة فيجب إفراغهما وتنظيفهما. كما يجب اتخاذ إجراءات لمنع إمكانية امتلاء الصهريج عن طريق الخطأ. يجب تقديم البلاغ إلى إدارة شؤون البيئة.



العقار تقديم معلومات كتابية إلى إدارة شؤون البيئة.

إن كان إخراج الصهريج متعذراً قد يصعب أحياناً إزالة الخزان القابع في الأرض. ويمكن ملء الصهريج بالرمل أو أي مادة مناسبة أخرى لتفادي هبوط التربة. إلا أنه يجب قبل ذلك إجراء التفقد على يد متفقد معتمد لمعرفة إن كان الصهريج سليم. إن كان الصهريج معطوباً فيجب فحص الأرض بحثاً عن التلوث.

### القواعد

القواعد المتعلقة بواجب الإعلام والإبلاغ واشتراط التفقد المتكررة للصهاريج منصوص عليها مثلاً في لوائح مصلحة حماية البيئة للحماية من تلوث التربة والمياه عند تخزين السوائل القابلة للاشتعال رقم 24 لعام 2003.

### للمزيد من المعلومات

اتصل بإدارة شؤون البيئة  
الهاتف: 018-7274304  
الاثنين-الخميس 09:00-11:00  
العنوان البريدي: Miljöförvaltningen, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA

### أبلغ عن الصهاريج التي لا تُستخدم

يجب الإبلاغ عن إخراج الصهريج من الخدمة إلى إدارة الشؤون البيئية. يجب إفراغ الصهريج وتنظيفه على يد مقاول متمرس. يُزال أنبوب التعبئة كي لا يُملأ الصهريج مرةً أخرى عن طريق الخطأ. ويُفضّل أن يُزال الصهريج تماماً.

### النفائيات الخطرة

ما يُخفّفه تنظيف الخزان يجب اعتباره نفائيات خطرة ويجب تسليمه لإتلافه. إن كان هناك أي جهاز قياس مستويات يحتوي على الزئبق فيجب اعتباره نفائيات خطيرة ويُسلم إلى محطة استلام النفائيات الخطرة. يتحمل القائم على النشاط أو مالك العقار مسؤولية ضمانة نقل البقايا بعيداً والتعامل معها تعاملاً صحيحاً.

### ضمان أن الخزان فارغ

وعندما يُخَرَّج الصهريج من الخدمة فيجب تحرير تبيين خطي و تسليمه إلى إدارة الشؤون البيئية بالإجراءات المتخذة لمنع إمكانية امتلاء الخزان مرةً أخرى ولضمان أن الخزان قد أفرغ ونظف. وقد يكون الضمان مصوغاً على شكل شهادة مكتوبة من طرفكم أو شهادة من شركة معتمدة أنجزت الإجراءات.

### معلومات في حالة إن كان الصهريج سيستخدم مرةً أخرى

إن كان الصهريج سيدخل الخدمة مرةً أخرى فعلى مالك