

Brandförsvaret
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden

Datum:
2022-11-30

Diarienummer:
RÄN-2022-00138

Handläggare:
Cheri Brundin, Mikael Lundkvist

Frister gällande rengöring (sotning) Uppsala, Östhammar och Tierps kommun

Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. **att** fastställa frister för rengöring (sotning) i Uppsala kommun, Östhammars kommun och Tierps kommun att gälla från och med 2023-01-01 enligt bifogat förslag.

Ärendet

En kommun ska enligt 3 kap. 1§ i förordningen om skydd mot olyckor, meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner vid Uppsala brandförsvaret.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-30
- Frister gällande rengöring (sotning) i Uppsala, Östhammar och Tierps kommuner.

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Brandförsvaret

Datum:
2022-12-14Diarienummer
RÄN-2022-00138Beslutsfattare:
RäddningsnämndenDokumentansvarig:
Cheri Brundin, Enhetschef

Frister gällande rengöring (sotning) för Uppsala kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun

Syfte

En kommun ska enligt 3 kap. 1§ i förordningen om skydd mot olyckor, meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske.

Vägledning för Räddningsnämndens beslut om frister gällande rengöring har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Frister för rengöring (sotning) att gälla från och med 2023-01-01

Brandskyddskontrollanten kan besluta om att ändra fristen på ett enskilt objekt utifrån hur mycket och ofta anordningen används.

Värmepannor och eldstäder som eldas med fast bränsle

Värmepanna som fungerar som huvudsaklig värmekälla	Två gånger per år
Eldstad som huvudsakligen värmer huset eller det rum som den är placerad i	En gång per år
Eldstad som inte är huvudsaklig värmekälla	Vart tredje år
Eldstad i fritidshus som bara används säsongsvis	Vart tredje år

Värmepannor som eldas med flytande bränsle

Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja med märkeffekt över 60 kW	Två gånger per år
Värmepanna som eldas med lätt eldningsolja med märkeffekt högst 60 kW	En gång per år
Om värmepannan, rökkanalen och tillhörande eldningsapparat har en konstruktion som ur brandskyddssynpunkt medför varaktig effektiv förbränning	Vartannat år

Imkanaler i restauranger eller andra storkök

Kolgrill eller vedeldad pizzaugn	Tre gånger per år
El- eller gasspis, stekbord och fritös	Två gånger per år
Ugn för tillagning	En gång per år

Dokumenthistorik

Upprättad	Upprättad av	Kontrollerad av	Beslutad av
2022-11-30	Martin Scott	Cheri Brundin	Räddningsnämnden