



Adressat:
Ellagret i Uppsala AB
Arnulf Kristiansen
Rosenvägen 37A
756 52 Uppsala

Beslut om föreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor

Sidan 1 (5)

Diarienummer 2016-000931 RÄN 2017-0057		Datum och paragraf för beslut i räddningsnämnden	Ärendekod 1100
Ägare Firma Brollo Boris Sandelin Box 109 132 23 Saltsjö-Boo Org. nr. 650412-0012	Nyttjanderättshavare Ellagret i Uppsala AB Arnulf Kristiansen Rosenvägen 37A 756 52 Uppsala Org. nr. 556777-3121	Brukare	
Verksamhetens namn Restaurang Skeppet		Verksamhetens nummer 2781	
Verksamhetens adress Hamnplan		Fastighetsbeteckning Kungsängen 1:30	
Närvarande ombud Arnulf Kristiansen		Telefon 0708-553379	
Föreläggandet gäller ☐ Ägare ☒ Nyttjanderättshavare ☐ Brukare		Avgift för tillsynen Debiterat i samband med tillsynen 2016	

Med stöd av 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har tillsyn utförts på Restaurang Skeppet.

Ägare/nyttjanderättshavare är enligt 2 kap. 2 § (LSO) skyldig att i skälighetsomfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Med stöd av 5 kap. 2 § andra och tredje styckena (LSO) föreläggs ni att, vid vite om 15 000 kr, vidta nedan angivna åtgärder snarast, dock senast 2017-07-06. Efterkontroll kommer att ske 7 juli klockan 10.00. Är åtgärderna inte vidtagna vid efterkontrollen kommer räddningsnämnden att överlämna ärendet till Förvaltningsrätten för utdömande av vite, med hänvisning till lag (1985:206) om vite.

Detta beslut kan skriftligen överklagas enligt bilaga.

Tillsynsförattare: Johan Svebrant, Brandingenjör	Datum för tillsyn: 2016-06-08
Enligt delegation för räddningsnämnden  Patrik Kjellin, ordförande	9/5-2017

Byggnadsbeskrivning

Restaurang skeppet är ett fartyg som är förtöjt i Uppsala hamn. Det har vid en tidigare tillsyn (diarienummer 112.2012.00310) utretts huruvida lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är tillämplig för fartyget. Efter kommunikation med Transportstyrelsen konstaterades att så är fallet.

Fartyget har fyra våningsplan enligt följande:

Plan 1: Längst ned i fartyget. Här finns förrådsutrymmen, kallkök, toalett och "Machinebar".

Plan 2: Här finns förbar, kök, aktersalong, toalett.

Plan 3: "Top deck". Här finns bar och sittplatser för gäster. "Top deck" är till största del inbyggd under tak.

Plan 4: "Vip-hylla" för 16 personer. Åtkomst till "Vip-hyllan" sker via en trappa från "Top deck".

Det finns två vägar till och från fartyget, en landgång till förbaren på plan 2 och en landgång till "Top deck". Plan 1 saknar dörr direkt till det fria, utrymning måste ske via plan 2 eller 3.

Fartyget är försett med ett internt automatiskt brand- och utrymningslarm.

Hela fartyget är en enda brandcell. Köket är inte brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen. Köket är försett med en automatisk släckanläggning av typen Ansulex över de heta ytorna.

Verksamhetsbeskrivning

Restaurang Skeppet är en restaurang med alkoholtillstånd som drivs ombord på ett fartyg.

Personantal är enligt följande:

- "Machinebar" – 20 personer
- Förbar – 36 personer
- Aktersalong – 30 personer
- "Top deck" – 112 personer
- "VIP-hylla" – 16 personer

Dock får maximalt 150 personer samtidigt vistas på båten.

Bakgrund

Brandförsvaret genomförde tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor den 8 juni 2016. Efter tillsynen fattades beslut om föreläggande för de brister som noterades. Sista datum för åtgärd var den 2 augusti men förlängdes på begäran av verksamheten till den 8 september. Under hösten 2016 skedde dialog löpande med verksamheten men att några åtgärder vidtagits påvisades inte. Den 22 februari 2017 var en efterkontroll inbokad men kunde inte genomföras då ansvarig inte kom. Den 1 mars inkom dokumentation gällande besiktning av Ansulex-systemet. Ingen dokumentation gällande kontroll av brand- och utrymningslarmet eller släckutrustningen har inkommit och därav utfärdas föreläggande med vite.



Brist 1: Kontroll av brand- och utrymningslarm
Motiv
Möjligheten till en snabb och säker utrymning förutsätter en tidig upptäckt och varning i händelse av brand. Därför är det av yttersta vikt att det automatiska brand- och utrymningslarmet fungerar, något som säkerställs genom att brandlarmet kontrolleras regelbundet.
En del i det systematiska brandskyddsarbetet är att genomföra kontroller på brand- och utrymningslarmet för att säkerställa dess funktion. Kontroller ska genomföras månadsvis, kvartalsvis och årsvis på det automatiska brandlarmet. Dessa kontroller ska dokumenteras i anläggningens kontrolljournal.
Brist
Arnulf gör själv månads och kvartalskontroll av brandlarmet. Någon årskontroll har inte genomförts.
Åtgärd
Det automatiska brand- och utrymningslarmet ska utöver månads- och kvartalskontroller även kontrolleras årsvis. Kontrollerna ska dokumenteras i en kontrolljournal som ska finnas i anslutning till centralapparaten.
Senast 2017-05-02 ska en årskontroll av brand- och utrymningslarmet vara genomförd och dokumentation av kontrollen redovisad till brandförsvaret. Redovisning ska även ske av hur man säkerställer att årskontroller löpande blir genomförd. Detta kan exempelvis redovisas genom att en kopia på avtal med entreprenör för genomförande av dessa kontroller skickas in till brandförsvaret.
Vägledning för vår bedömning
Åtgärden har skälighetsbedömts i enlighet med 2 kap. 2§ lag om skydd mot olyckor. Vägledning har även hämtats från SBF 110:7, handböcker och de erfarenheter organisationen besitter.
Brist 2: Årskontroll av handbrandsläckare
Motiv
En publik lokal ska vara utrustad med handbrandsläckare för att möjliggöra en första insats. För att säkerställa att släckutrustningen är funktionsduglig ska den kontrolleras en gång per år.
Brist
Årskontroll av handbrandsläckare har inte genomförts sedan 2014.
Åtgärd
Senast 2017-05-02 ska en årskontroll av handbrandsläckarna genomförts och en rutin för årlig kontroll införts, exempelvis genom att teckna avtal med ett besiktningsföretag för årskontroller.
Vägledning för vår bedömning
Åtgärden har skälighetsbedömts i enlighet med 2 kap. 2§ lag om skydd mot olyckor. Vägledning har hämtats från SRVFS 2004:3, handböcker, tidigare rättsfall och de erfarenheter organisationen besitter.

DL



Utöver bristerna ovan vill Brandförsvaret även uppmärksamma följande:

Brandförsvaret vill göra er uppmärksamma på att det är ni som fastighetsägare, verksamhetsutövare och/eller brukare som själva **bär ansvaret** för att säkerställa att ni uppfyller gällande lagar och regler. Brandförsvaret genomför endast stickprovskontroller av brandskyddet och således kan det finnas allvarliga brister i ert brandskydd som inte uppmärksammats av brandförsvaret. Brandförsvarets tillsyn fräntar er inte ert eget ansvar.



BILAGA – Hur man överklagar räddningsnämndens beslut

Om ni inte är nöjd med räddningsnämndens beslut kan ni överklaga detta skriftligt till Länsstyrelsen i Uppsala län inom tre veckor från den dagen ni har tagit del av beslutet.

Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Uppsala län men adresseras till **räddningsnämnden**. Adressen till räddningsnämnden är:

Uppsala Kommun
Räddningsnämnden
753 75 Uppsala

Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna i ärendet att skickas vidare till Länsstyrelsen, om inte räddningsnämnden ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

I skrivelsen skall anges vad i beslutet som överklagas samt ärendets diarienummer (Dnr). Redogör varför ni anser att beslutet är felaktigt och hur ni anser att beslutet bör ändras. Bifoga eventuella handlingar som ni anser styrker era argument.

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid. Anlitar ni ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, men sänd i så fall med en fullmakt.





Datum:
2017-05-10

Diarienummer:
2016-000931
RÄN 2017-0057

Polisens delgivning
Box 3007
750 03 Uppsala

Räddningsnämndens beslut 2017-05-09 med besvärshänvisning skall delges Ellagret i Uppsala AB
orgnr: 556777-3121, firmatecknare Arnulf Kristiansen pnr 320420-9633, Rosenvägen 27 A, 756 52
Uppsala

En omgång av handlingen återsändes efter påskrift till Uppsala kommun, räddningsnämnden,
753 75 Uppsala.

Avgift för delgivning skickas till:

Uppsala kommun
UPK 5200, referens 239443
Box 1023
751 40 Uppsala

Enligt uppdrag

Gunilla Gustafsson
Registrator