

Töm och rengör cistern som inte används

Om du har en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja som inte längre används ska cistern och rörledning tömmas och rengöras. Dessutom ska du se till att cisternen inte kan fyllas på av misstag. Du ska också informera miljöförvaltningen.

Informera miljöförvaltningen

När du tar en cistern ur bruk ska du informera miljöförvaltningen om det. Du ska informera om hur cisternen med rör- och slangledningar omhändertas. Du ska även informera om hur eventuella föroreningar omhändertas. Blankett finns på [uppsala.se](https://www.uppsala.se).

Töm och rengör

Cisternen ska tömmas och rengöras av en kunnig person. Påfyllningsröret ska tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Helst ska cisternen tas bort helt och hållet.

Farligt avfall

Resterna från rengöringen av tanken är farligt avfall och ska lämnas för destruktion. Finns det en nivåmätare som innehåller kvicksilver är den också farligt avfall som ska lämnas till en mottagningsstation för farligt avfall. Kom ihåg att anteckna farligt avfall som har uppkommit i den egna verksamheten och att rapportera anteckningen till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Garanti på att tanken är tömd

Senast i samband med att cisternen tas ur bruk ska en skriftlig redogörelse lämnas till miljöförvaltningen. I redogörelsen ska det framgå vilka åtgärder som gjorts för att förhindra att tanken fylls på igen och garanti på att tanken är tömd och rengjord. Garantin kan vara utformad som ett skriftligt intyg från dig eller ett intyg från ett ackrediterat företag som genomfört åtgärderna.

Om cisternen ska användas igen

Om cisternen ska tas i bruk igen ska du lämna skriftlig information till miljöförvaltningen. Blankett finns på [uppsala.se](https://www.uppsala.se).

Om cisternen inte kan grävas upp

Ibland är det svårt att avlägsna en cistern som ligger i marken. För att undvika sättningar i marken kan man fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material. Innan dess måste en auktoriserad kontrollant besiktiga cisternen för att kontrollera att den är hel. Är cisternen skadad ska marken undersökas med avseende på förorening.

Regler

Regler om miljökrav på cisterner finns i *Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor*. Vidare gäller regler i miljöbalken, t.ex.

Mer information

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04

Måndag–fredag 9.00–12.00

E-post: miljoforvaltningen@ uppsala.se

Postadress: Uppsala kommun

Miljöförvaltningen

753 75 Uppsala

[uppsala.se/miljoforvaltningen](https://www.uppsala.se/miljoforvaltningen)