

Checklista samt intyg av täthetskontroll av slamavskiljare

Om befintlig slamavskiljare ska vara en del av en ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljaren fungerar korrekt och är hel.

Följ denna checklista för att kontrollera att slamavskiljarens väggar är hela och att slamavskiljningen fungerar som den ska.

Fotografera de olika momenten i täthetskontrollen.

OBS! Farlig gas kan bildas i slamavskiljaren. Var försiktig när du utför mätningar och kontroll.

Blanketten sänds till

Skicka in checklistan inklusive fotodokumentation i ditt ärende via e-tjänsten: [Följ och komplettera dina miljöärenden](#)

Du kan även skicka till miljöförvaltningens e-postadress miljoforvaltningen@ uppsala.se

eller till postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Avgift

För handläggningen tar vi ut en avgift enligt gällande taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om slamavskiljare

Slamavskiljarens volym	Antal kammare
Fabrikat/modell	Ålder
Är slamavskiljare CE-märkt? ☐ Ja ☐ Nej	

Kontroll

Är locket helt? ☐ Ja ☐ Nej
Finns funktionellt T-rör installerat? ☐ Ja ☐ Nej

Kontroll av utläckage – vattennivåmätningar

Avsätt en dag för kontrollmätningar. OBS! Spolning från huset får inte ske under tiden mellan första och andra mätningen, för att eventuella läckage ska kunna upptäckas.

Ta ett mått från vattennivån upp till slamavskiljarens kant. Upprepa efter 8 timmar

Kontroll

Ange mått och tidpunkt vid första mätningen
Ange mått och tidpunkt vid andra mätningen

Kontroll av inläckage – tömning av slamavskiljaren

- Töm slamavskiljaren efter att kontroll av utläckage är gjord. Beställ tömning hos kommunens entreprenör eller utför kontrollen i samband med ordinarie slamtömning. När slamavskiljaren är tömd, skölj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess mellanväggar enligt kontrollpunkterna nedan.
- Låt slamavskiljaren stå tömd under tre timmar utan att avloppet används och kontrollera sedan om det kommit in något markvatten i den.
- Fotografera slamavskiljarens alla kamrar ovanifrån innan slamtömning. Efter slamtömning fotograferas inner- och ytterväggar i alla kamrar. Om det finns ett T-rör på utloppsröret ska detta också fotograferas.

Kontroll

Sker inläckage av ytvatten efter att slamavskiljaren tömts? ☐ Ja ☐ Nej	Kommentar
Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter? ☐ Ja ☐ Nej	Kommentar
Har brunnen börjat vittra sönder? ☐ Ja ☐ Nej	Kommentar

Underskrift

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på [upsala.se/gdpr](https://www.uppsala.se/gdpr).

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Om annan än fastighetsägaren utfört arbetet

Företag	Telefonnummer	
Datum	Underskrift	Namnförtydligande